Gasbeschaffenheit

Monat Februar 2026

Allgemeine Kennzahlen				
Brennwert	$H_{s,n}$	kWh/m³	10,164	
Heizwert (berechnet)	$H_{i,n}$	kWh/m³	9,178	
Absolute Dichte		kg/m³	0,8374	
Wobbe-Index	$W_{s,n}$	kWh/m³	12,63	
Methanzahl	+/- 2		86	

Zusammensetzung				
Kohlendioxid	CO_2	Mol.-%	1,06	
Stickstoff	N_2	"	12,08	
Wasserstoff	H2	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Sauerstoff	O2	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Helium	He	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Methan	CH_4	"	81,87	
Ethan	C_2H_6	"	3,79	
Propan	C_3H_8	"	0,81	
Butane	C_4H_{10}	"	0,297	
Pentane	C_5H_{12}	"	0,074	
Hexane und höhere KW	C_6+	"	0,019	

Reinheitsgrad

- Anforderungen an die Gasbeschaffenheit der 2. Gasfamilie (methanreiche Gase) werden erfüllt und in der technischen Regel beschrieben:
  DVGW Arbeitsblatt G 260 (A)
  Gasbeschaffenheit vom September 2021

© DVGW, Bonn September 2021

Weitere Informationen unter: www.dvgw.de

- Das Sicherheitsdatenblatt `Erdgas, getrocknet´ finden Sie auf unserer Homepage:
  www.thyssengas.com

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass wir für dieses Netzgebiet ein Brennwertrekonstruktionssystem einsetzen, welches Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid je Netzkopplungspunkt/ Netzanschlusspunkt für die Abrechnung ermittelt.
Diese Komplettanalyse kann von den Ihnen zugewiesenen Abrechnungswerten abweichen, da lediglich der nächste PGC-Messpunkt zugeordnet und die Analyse aus diesem geeichten Gerät zur Verfügung gestellt werden kann.
Diese Analyse dient ausschließlich der Orientierung und nicht der Abrechnung!

Gasbeschaffenheit

Monat Februar 2026

Informativ: Station Vorst

Allgemeine Kennzahlen				
Brennwert	$H_{s,n}$	kWh/m³	11,525	
Heizwert (berechnet)	$H_{i,n}$	kWh/m³	10,408	
Absolute Dichte		kg/m³	0,7846	
Wobbe-Index	$W_{s,n}$	kWh/m³	14,80	
Methanzahl	+/- 2		81	

Zusammensetzung				
Kohlendioxid	CO_2	Mol.-%	0,87	
Stickstoff	N_2	"	1,02	
Wasserstoff	H2	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Sauerstoff	O2	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Helium	He	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Methan	CH_4	"	92,20	
Ethan	C_2H_6	"	4,47	
Propan	C_3H_8	"	0,93	
Butane	C_4H_{10}	"	0,383	
Pentane	C_5H_{12}	"	0,069	
Hexane und höhere KW	C_6+	"	0,058	

Reinheitsgrad

- Anforderungen an die Gasbeschaffenheit der 2. Gasfamilie (methanreiche Gase) werden erfüllt und in der technischen Regel beschrieben:
  DVGW Arbeitsblatt G 260 (A)
  Gasbeschaffenheit vom September 2021

© DVGW, Bonn September 2021

Weitere Informationen unter: www.dvgw.de

- Das Sicherheitsdatenblatt `Erdgas, getrocknet´ finden Sie auf unserer Homepage:
  www.thyssengas.com

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass wir für dieses Netzgebiet ein Brennwertrekonstruktionssystem einsetzen, welches Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid je Netzkopplungspunkt/ Netzanschlusspunkt für die Abrechnung ermittelt.
Diese Komplettanalyse kann von den Ihnen zugewiesenen Abrechnungswerten abweichen, da lediglich der nächste PGC-Messpunkt zugeordnet und die Analyse aus diesem geeichten Gerät zur Verfügung gestellt werden kann.
Diese Analyse dient ausschließlich der Orientierung und nicht der Abrechnung!

Gasbeschaffenheit

Monat Februar 2026

Informativ: Station Voerde

Allgemeine Kennzahlen				
Brennwert	$H_{s,n}$	kWh/m³	11,412	
Heizwert (berechnet)	$H_{i,n}$	kWh/m³	10,306	
Absolute Dichte		kg/m³	0,7938	
Wobbe-Index	$W_{s,n}$	kWh/m³	14,56	
Methanzahl	+/- 2		82	

Zusammensetzung				
Kohlendioxid	CO_2	Mol.-%	1,24	
Stickstoff	N_2	"	1,76	
Wasserstoff	H2	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Sauerstoff	O2	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Helium	He	"	0,00	= *Anteil < 0,01 %*
Methan	CH_4	"	90,79	
Ethan	C_2H_6	"	4,81	
Propan	C_3H_8	"	0,99	
Butane	C_4H_{10}	"	0,313	
Pentane	C_5H_{12}	"	0,059	
Hexane und höhere KW	C_6+	"	0,038	

Reinheitsgrad

- Anforderungen an die Gasbeschaffenheit der 2. Gasfamilie (methanreiche Gase) werden erfüllt und in der technischen Regel beschrieben:
  DVGW Arbeitsblatt G 260 (A)
  Gasbeschaffenheit vom September 2021

© DVGW, Bonn September 2021

Weitere Informationen unter: www.dvgw.de

- Das Sicherheitsdatenblatt `Erdgas, getrocknet´ finden Sie auf unserer Homepage:
  www.thyssengas.com

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass wir für dieses Netzgebiet ein Brennwertrekonstruktionssystem einsetzen, welches Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid je Netzkopplungspunkt/ Netzanschlusspunkt für die Abrechnung ermittelt.
Diese Komplettanalyse kann von den Ihnen zugewiesenen Abrechnungswerten abweichen, da lediglich der nächste PGC-Messpunkt zugeordnet und die Analyse aus diesem geeichten Gerät zur Verfügung gestellt werden kann.
Diese Analyse dient ausschließlich der Orientierung und nicht der Abrechnung!